



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L20939

检 验 报 告

Test Report

NO:2025-JAJC-BG1580

委托单位: 水雾(上海)消防科技有限公司

产品名称: 灭火执行装置

型号规格: EVFH-T-W-4.0/1.6+4.0/1.6-GJSW
(QDPZ-1221-1)

检验类别: 委托检验



玖安检测认证有限公司

Jiu'an Testing and Certification Co.,Ltd

注 意 事 项

REMARKS

- 1、报告无本公司“检验检测专用章”无效，报告涂改无效。

The report is invalid without the company's "Special seal for inspection and testing", and the report is invalid for alteration.

- 2、复制报告未重新加盖本公司“检验检测专用章”无效。

Copy the report is not re-stamped the company's "Special seal for inspection and testing" is invalid.

- 3、报告无编制、审核、批准人签字无效。

The report is invalid without the signature of the preparer, reviewer, or approver.

- 4、本报告未经本公司批准的复制（全文复制除外）或以其他任何形式的篡改均属无效。

Any copy of this report (except full-text copy) or any other form of tampering without the approval of the company shall be null and void.

- 5、对检验报告若有异议，请于收到报告之日起十五日内向本检验公司提出。

If you have any objection to the inspection report, please submit it to our inspection company within 15 days after receiving the report.

- 6、检验报告仅对受检样品负责，测试结果仅反映对该样品的评价。

The test report is only responsible for the sample under test, and the test results reflect only the evaluation of the sample.

- 7、委托单位对样品的代表性和资料的真实性负责，否则本检测公司不承担任何相关责任。

The entrusted entity shall be responsible for the representativeness of the samples and the authenticity of the data, otherwise the testing company shall not bear any relevant responsibility.

地址：福建省泉州市南安市溪美街道安山路 1 号 电话：0595-86068119

网址：www.jajczz.com 邮箱：jiuantesting@163.com 邮编：362300



玖安检测认证有限公司

检 验 报 告

NO:2025-JAJC-BG1580

第 1 页 共 6 页

产品名称	灭火执行装置	商标	/
型号规格	EVFH-T-W-4.0/1.6+4.0/1.6-GJSW (QDPZ-1221-1)		
生 产 者	中车大连机车研究所有限公司		
生产企业	水雾(上海)消防科技有限公司		
检验类别	委托检验		
生产日期	2025 年	到样日期	2025 年 07 月 15 日
样品数量	2 台; 容器阀 2 个; 检漏装置 1 套	样品状态	完好
送样地点	玖安检测认证有限公司	检验时间	2025 年 07 月 16 日
检验依据	T/CECS 10171-2022 《预制式全氟己酮灭火装置》 GB 25972-2010 《气体灭火系统及部件》		
检 验 项 目	1.灭火装置: 外观质量; 灭火剂性能要求; 启动和联动运行要求; 绝缘性能。 2.灭火剂贮存容器及组件: 密封要求; 强度要求; 温度循环试验。 3.容器阀: 材料; 标志; 工作压力; 强度要求; 密封要求; 超压要求; 最大和最小工作压力下动作要求; 工作可靠性要求; 耐盐雾腐蚀性能。 4.检漏装置: 信号传输性能; 绝缘要求; 耐电压性能。		
检 验 结 论	经检验, 所检项目符合 T/CECS 10171-2022 和 GB 25972-2010 标准要求, 判定合格。 玖安检测认证有限公司 (检验检测专用章) 签发日期: 2025 年 08 月 16 日		
备 注	其中项目 5.1.4.1、5.1.5、5.6.1、5.12.2、5.12.5 为 CMA 资质认定范围内, 不在 CNAS 认可范围内。		

批准: 陈瑞金

审核: 戴少阳

编制: 廖其轩