



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L20939

检 验 报 告

Test Report

NO:2025-JAJC-BG1116

委托单位： 鸿安消防设备有限公司

产品名称： 灭火器箱

型号规格： XMDDG32

检验类别： 型式试验



玖安检测认证有限公司

Jiu'an Testing and Certification Co.,Ltd

注 意 事 项

REMARKS

1、报告无本公司“检验检测专用章”无效，报告涂改无效。

The report is invalid without the company's "Special seal for inspection and testing", and the report is invalid for alteration.

2、复制报告未重新加盖本公司“检验检测专用章”无效。

Copy the report is not re-stamped the company's "Special seal for inspection and testing" is invalid.

3、报告无编制、审核、批准人签字无效。

The report is invalid without the signature of the preparer, reviewer, or approver.

4、本报告未经本公司批准的复制（全文复制除外）或以其他任何形式的篡改均属无效。

Any copy of this report (except full-text copy) or any other form of tampering without the approval of the company shall be null and void.

5、对检验报告若有异议，请于收到报告之日起十五日内向本检验公司提出。

If you have any objection to the inspection report, please submit it to our inspection company within 15 days after receiving the report.

6、检验报告仅对受检样品负责，测试结果仅反映对该样品的评价。

The test report is only responsible for the sample under test, and the test results reflect only the evaluation of the sample.

7、委托单位对样品的代表性和资料的真实性负责，否则本检测公司不承担任何相关责任。

The entrusted entity shall be responsible for the representativeness of the samples and the authenticity of the data, otherwise the testing company shall not bear any relevant responsibility.

地址：福建省泉州市南安市溪美街道安山路 1 号 电话：0595-86068119

网址：www.jajcqx.com 邮箱：jiuantesting@163.com 邮编：362300



玖安检测认证有限公司

检 验 报 告

NO: 2025-JAJC-BG1116

第 1 页 共 4 页

产品名称	灭火器箱	商标	鸿安
型号规格	XMDDG32		
生 产 者	鸿安消防设备有限公司		
生产企业	鸿安消防设备有限公司		
检验类别	型式试验		
生产日期	2025 年	到样日期	2025 年 06 月 02 日
样品数量	2 套	样品状态	完好
送样地点	玖安检测认证有限公司	检验时间	2025 年 06 月 10 日
检验依据	XF 139-2009 《灭火器箱》		
检 验 项 目	材料；外形尺寸和极限偏差；外观质量；箱门（箱盖）性能；箱体结构；刚度性能；标志		
检 验 结 论	经检验，所检项目符合 XF 139-2009 标准要求，判定合格。  （检验检测专用章） 签发日期：2025 年 07 月 07 日		
备 注			

批准：陈瑞金

审核：戴少阳

编制：廖其轩

检验结果汇总表

NO: 2025-JAIC-BG1116

第 2 页 共 4 页

序号	检验项目	标准要求及标准条款号	检验结果	结论	备注
1	材料	灭火器箱箱体应使用厚度符合表 1 规定的薄钢板、铝合金板或不锈钢板等金属材料制造。（5.1.1）	箱体使用 1.22mm 厚的薄钢板制造。	合格	
2	外形尺寸和极限偏差	宽度 l_1 （mm）：470±4（5.2.1、5.2.2）	l_1 ：469mm；偏差-1mm	合格	
		深度 l_2 （mm）：240±4（5.2.1、5.2.2）	l_2 ：240mm；偏差 0mm	合格	
		高度 l_4 （mm）：750±4（5.2.1、5.2.2）	l_4 ：751mm；偏差+1mm	合格	
		高度 l_5 （mm）：375±4（5.2.1、5.2.2）	l_5 ：374mm；偏差-1mm	合格	
		高度 l_6 （mm）≥80（5.2.1）	l_6 ：82mm	合格	
3	外观质量	灭火器箱箱体应端正，不应有歪斜、翘曲等变形现象。箱体各表面应无凹凸不平等加工缺陷。（5.3.1）	符合要求	合格	
		置地型灭火器箱应能平稳安放，在水平地面上不应有倾斜摇晃。（5.3.2）	符合要求	合格	
		灭火器箱正面上的零部件，凸出箱门外表平面的高度不应大于 15mm；其余各面的零部件，凸出该面外表面的高度不应超过 10mm。箱盖在正面上凸出不应超过 30mm，在侧面上凸出不应超过 45mm，但均不应小于 15mm。（5.3.4）	灭火器箱正面上的零部件，凸出箱门外表平面的高度为 4.40mm；背面的零部件，凸出该面外表面的高度为 6.28mm，侧面的零部件，凸出该面外表面的高度为 5.52mm。箱盖在正面上凸出为 15.52mm，在侧面上凸出为 16.08mm。	合格	
		灭火器箱箱体焊接或铆接应牢固，不应有烧穿、焊瘤、毛刺和铆印等缺陷；冲压件表面不应有折皱等缺陷。（5.3.5）	符合要求	合格	
		灭火器箱表面应具有抗腐蚀能力。用不耐腐蚀的金属制造的灭火器箱表面应进行涂装处理，其涂层应光滑平整，色泽均匀，无流痕、龟裂、气泡、划痕、碰伤和剥落等缺陷。（5.3.6）	符合要求	合格	

检验结果汇总表

NO: 2025-JAIC-BG1116

第 3 页 共 4 页

序号	检验项目	标准要求及标准条款号	检验结果	结论	备注
4	箱门（箱盖）性能	灭火器箱箱门（箱盖）开启操作应轻便灵活，无卡阻现象，开启力不应大于 50 N。（5.4.2）	开启力为 6.3N，其余性能符合标准要求。	合格	
		开门式灭火器箱的箱门开启角度不应小于 160°；翻盖式灭火器箱的箱盖开启角度不应小于 100°。（5.4.3）	>100°	合格	
5	箱体结构	翻盖式灭火器箱正面的上挡板在箱盖打开时应能翻转下落。栓组合类灭火器箱的消火栓箱体部分，其水带安置情况应符合 GB 14561-2003 中 5.14 的规定。存放灭火器的箱体部分，其底部应设有排水孔。（5.5）	符合要求	合格	
6	刚度性能	置地型灭火器箱应进行刚度试验，试验后不应发生脱底、脱焊、明显变形和箱门（箱盖）不能正常开启等现象。栓组合类灭火器箱的消火栓箱体部分，其刚度性能应符合 GB 14561-2003 中 5.12 的规定。（5.6）	符合要求	合格	
7	标志	单体类灭火器箱正面上应用直观、醒目、匀整的字体标注中文“灭火器”和英文“Fire extinguisher”字样。中文字体高度不应小于 60mm，宽度不应小于 30mm。（8.1.1）	符合要求	合格	
		翻盖式灭火器箱应在翻盖上标注其开启方向。（8.1.4）	符合要求	合格	
		在灭火器箱的正面右下角应设置耐久性铭牌，内容应包括： a) 产品名称； b) 型号规格； c) 注册商标或生产厂名； d) 生产厂址； e) 生产日期或产品批号； f) 执行标准。（8.1.5）	符合要求	合格	
		灭火器箱应在正面粘贴发光标志。（8.1.6）	符合要求	合格	



检验结果汇总表

NO: 2025-JAJC-BG1116

第 4 页 共 4 页

生产企业	鸿安消防设备有限公司		
通讯地址	福建省南安市溪美街道镇山村工业路 80 号（另有 1 个经营场所，通过福建省市场监督管理局网站“便民查询服务”公示）		
联系电话	13675906829	传真	/

样品照片：



XMDDG32

玖安



玖安检测认证有限公司