



检 验 报 告

Test Report

NO: 2023-JAJC-BG0034G1

委托单位: 福建辰消科技有限公司

产品名称: 消防信号蝶阀

产品型号: ZSXDF8-Q-150-16、ZSXDF8-Q-65-16、
ZSXDF8-Q-80-16、ZSXDF8-Q-100-16、
ZSXDF8-Q-125-16、ZSXDF8-Q-200-16



玖安检测认证有限公司

Jiu'an testing and Certification Co.,Ltd

注 意 事 项

REMARKS

- 1、报告无本公司“检验报告专用章”无效，报告涂改无效。

The report is invalid without the company's "Inspection report special seal", and the report is invalid for alteration.

- 2、复制报告未重新加盖本公司“检验报告专用章”无效。

Copy the report is not re-stamped the company's "Inspection report special seal" is invalid.

- 3、报告无主检、审核、批准人签字无效。

The report is invalid without the signature of the principal inspector, Auditor and approver.

- 4、本报告未经本公司批准的复制（全文复制除外）或以其他任何形式的篡改均属无效。

Any copy of this report (except full-text copy) or any other form of tampering without the approval of the company shall be null and void.

- 5、对检验报告若有异议，请于收到报告之日起十五日内向本检验公司提出。

If you have any objection to the inspection report, please submit it to our inspection company within 15 days after receiving the report.

- 6、检验报告仅对受检样品负责，测试结果仅反映对该样品的评价。

The test report is only responsible for the sample under test, and the test results reflect only the evaluation of the sample.

- 7、委托单位对样品的代表性和资料的真实性负责，否则本检测公司不承担任何相关责任。

The entrusted entity shall be responsible for the representativeness of the samples and the authenticity of the data, otherwise the testing company shall not bear any relevant responsibilities.

玖安检测认证有限公司

检 验 报 告

NO:2023-JAJC-BG0034G1

第 1 页 共 6 页

产品名称	消防信号蝶阀	型号规格	ZSXDF8-Q-150-16、ZSXDF8-Q-65-16、 ZSXDF8-Q-80-16、ZSXDF8-Q-100-16、 ZSXDF8-Q-125-16、ZSXDF8-Q-200-16
生产日期	2023 年 1 月	商标	辰消
生产单位	福建辰消科技有限公司		
检测单位	玖安检测认证有限公司		
检验类别	型式试验		
送样日期	2023 年 2 月 6 日	到样日期	2023 年 2 月 6 日
样品数量	各 2 台	样品状态	完好
送样地点	玖安检测认证有限公司	检验时间	2023 年 2 月 7 日
检 验 依 据	GB 5135.6-2018《自动喷水灭火系统 第 6 部分：通用阀门》。		
检 验 项 目	外观和标志；公称尺寸；额定工作压力；材料；连接方式；手轮和手柄；蝶板开度指示要求；机械强度；密封性能；强度要求；工作循环；信号转换功能；过载能力；耐电压性能；绝缘电阻；触点接触电阻		
检 验 结 论	经检验，所检项目符合 GB 5135.6-2018 标准要求，判定合格。  签发日期：2025 年 7 月 21 日		
备 注	ZSXDF8-Q-150-16 为主型。 本报告替代 2023-JAJC-BG0034，编号为 2023-JAJC-BG0034 的报告作废。 修改内容为序号 12、13、14、15 的备注信息。		

批准：陈瑞金

审核：陈昭

编制：廖其轩