



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L20939

# 检 验 报 告

## Test Report

NO:2025-JAJC-BG2159

委托单位： 云南东消经贸实业有限公司

产品名称： 内扣式接口

型号规格： KY65

检验类别： 型式试验



玖安检测认证有限公司

Jiu'an Testing and Certification Co.,Ltd

# 注 意 事 项

## REMARKS

- 1、报告无本公司“检验检测专用章”无效，报告涂改无效。

The report is invalid without the company's "Special seal for inspection and testing", and the report is invalid for alteration.

- 2、复制报告未重新加盖本公司“检验检测专用章”无效。

Copy the report is not re-stamped the company's "Special seal for inspection and testing" is invalid.

- 3、报告无编制、审核、批准人签字无效。

The report is invalid without the signature of the preparer, reviewer, or approver.

- 4、本报告未经本公司批准的复制（全文复制除外）或以其他任何形式的篡改均属无效。

Any copy of this report (except full-text copy) or any other form of tampering without the approval of the company shall be null and void.

- 5、对检验报告若有异议，请于收到报告之日起十五日内向本检验公司提出。

If you have any objection to the inspection report, please submit it to our inspection company within 15 days after receiving the report.

- 6、检验报告仅对受检样品负责，测试结果仅反映对该样品的评价。

The test report is only responsible for the sample under test, and the test results reflect only the evaluation of the sample.

- 7、委托单位对样品的代表性和资料的真实性负责，否则本检测公司不承担任何相关责任。

The entrusted entity shall be responsible for the representativeness of the samples and the authenticity of the data, otherwise the testing company shall not bear any relevant responsibility.

---

地址：福建省泉州市南安市溪美街道安山路 1 号      电话：0595-86068119

网址：www.jajczx.com      邮箱：jiuantesting@163.com      邮编：362300



玖安检测认证有限公司

检 验 报 告

NO:2025-JAJC-BG2159

第 1 页 共 4 页

|            |                                                                                                                                                                           |      |                                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 产品名称       | 内扣式接口                                                                                                                                                                     | 商标   |  |
| 型号规格       | KY65                                                                                                                                                                      |      |                                                                                     |
| 生产者        | 云南东消经贸实业有限公司                                                                                                                                                              |      |                                                                                     |
| 生产企业       | 云南东消经贸实业有限公司                                                                                                                                                              |      |                                                                                     |
| 检验类别       | 型式试验                                                                                                                                                                      |      |                                                                                     |
| 生产日期       | 2025 年                                                                                                                                                                    | 到样日期 | 2025 年 09 月 18 日                                                                    |
| 样品数量       | 5 副                                                                                                                                                                       | 样品状态 | 完好                                                                                  |
| 送样地点       | 玖安检测认证有限公司                                                                                                                                                                | 检验时间 | 2025 年 10 月 28 日                                                                    |
| 检验依据       | GB 12514.1-2005 《消防接口 第 1 部分：消防接口通用技术条件》<br>GB 12514.2-2006 《消防接口 第 2 部分：内扣式消防接口型式和基本参数》                                                                                  |      |                                                                                     |
| 检 验<br>项 目 | 基本尺寸；外观质量；操作力和操作力矩；密封性能；水压性能；抗跌落性能；耐腐蚀性能；材料；标志                                                                                                                            |      |                                                                                     |
| 检 验<br>结 论 | 经检验，所检项目符合 GB 12514.1-2005 和 GB 12514.2-2006 标准要求，判定合格。<br><br>签发日期：2025 年 11 月 21 日 |      |                                                                                     |
| 备 注        |                                                                                                                                                                           |      |                                                                                     |

批准：陈瑞金

审核：戴少阳

编制：廖其轩