



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L20939

检 验 报 告

Test Report

NO: 2025-JAJC-BG2568

委托单位: 安耐特消防装备有限公司

产品名称: 室内消火栓

型号规格: SN50

检验类别: 型式试验



玖安检测认证有限公司

Jiu'an Testing and Certification Co.,Ltd

注 意 事 项

REMARKS

1、报告无本公司“检验检测专用章”无效，报告涂改无效。

The report is invalid without the company's "Special seal for inspection and testing", and the report is invalid for alteration.

2、复制报告未重新加盖本公司“检验检测专用章”无效。

Copy the report is not re-stamped the company's "Special seal for inspection and testing" is invalid.

3、报告无编制、审核、批准人签字无效。

The report is invalid without the signature of the preparer, reviewer, or approver.

4、本报告未经本公司批准的复制（全文复制除外）或以其他任何形式的篡改均属无效。

Any copy of this report (except full-text copy) or any other form of tampering without the approval of the company shall be null and void.

5、对检验报告若有异议，请于收到报告之日起十五日内向本检验公司提出。

If you have any objection to the inspection report, please submit it to our inspection company within 15 days after receiving the report.

6、检验报告仅对受检样品负责，测试结果仅反映对该样品的评价。

The test report is only responsible for the sample under test, and the test results reflect only the evaluation of the sample.

7、委托单位对样品的代表性和资料的真实性负责，否则本检测公司不承担任何相关责任。

The entrusted entity shall be responsible for the representativeness of the samples and the authenticity of the data, otherwise the testing company shall not bear any relevant responsibility.

地址：福建省泉州市南安市溪美街道安山路 1 号 电话：0595-86068119

网址：www.jajczx.com 邮箱：jiuantesting@163.com 邮编：362300



 玖安检测认证有限公司

检 验 报 告

NO:2025-JAJC-BG2568

第 1 页 共 4 页

产品名称	室内消火栓	商标	兴龙
型号规格	SN50		
生产者	安耐特消防装备有限公司		
生产企业	安耐特消防装备有限公司		
检验类别	型式试验		
生产日期	2025 年	到样日期	2025 年 12 月 09 日
样品数量	3 台	样品状态	完好
送样地点	玖安检测认证有限公司	检验时间	2025 年 12 月 10 日
检验依据	GB 3445-2018 《室内消火栓》		
检 验 项 目	外观质量；材料；基本尺寸与公差；消防接口；手轮；螺纹；阀杆升降性能；开启高度；水压强度；密封性能；压力损失；耐腐蚀性能；产品标志		
检 验 结 论	经检验，所检项目符合 GB 3445-2018 标准要求，判定合格。  签发日期：2026 年 01 月 08 日		
备 注			

批准：陈瑞金

审核：戴少阳

编制：廖其轩

检验结果汇总表

NO:2025-JAJC-BG2568

第 2 页 共 4 页

序号	检验项目	标准要求及标准条款号	检验结果			结论	备注
1	外观质量	铸件表面应无结疤、毛刺、裂纹和缩孔等缺陷。（5.1.1）	符合要求			合格	
		外部漆膜应光滑、平整、色泽一致，无气泡、流痕、皱纹等缺陷，无明显碰、划等现象。（5.1.3）	符合要求			合格	
2	材料	室内消火栓的阀杆应采用符合 GB/T 4423 规定的铅黄铜棒 HPb59-1 或力学性能、耐腐蚀性能不低于 HPb59-1 的其他金属材料。阀杆的力学性能按 6.2 规定的方法试验，其抗拉强度应大于 390 N/mm ² 。（5.2.3）	06Cr19Ni10			合格	
3	基本尺寸与公差	进水口管螺纹尺寸：R _p 2 （5.3）	R _p 2	R _p 2	R _p 2	合格	
		进水口螺纹深度（mm）：22±1（5.3）	22.14	22.32	22.08	合格	
		关闭后高度（mm）：≤185（5.3）	183.58	183.44	183.52	合格	
		出水口中心高度（mm）：65±1.5（5.3）	64.06	64.12	64.10	合格	
		阀杆中心距接口外沿距离（mm）：≤110（5.3）	96.78	96.88	96.54	合格	
4	消防接口	室内消火栓选配的消防接口应为 KN 型内扣式消防接口，性能应符合 GB 12514 的规定。（5.4）	符合要求			合格	
5	手轮	手轮的型式应符合 JB/T 7273.3 的规定。（5.5）	符合要求			合格	
		手轮直径应符合表 3 的规定。其尺寸的公差应符合 GB/T 1804-2000 中 V 级的规定。（5.5）	120.42 mm	120.14 mm	120.32 mm	合格	
		手轮轮缘上应有永久性的表示开关方向的箭头和字样。（5.5）	符合要求			合格	
6	螺纹	室内消火栓的进水口应为圆柱管螺纹，其进水口的螺纹尺寸应符合表 2 的规定；阀杆与阀杆螺母应为梯形螺纹。（5.6）	符合要求			合格	



玖安检测认证有限公司