



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L20939

检 验 报 告

Test Report

NO:2026-JAJC-BG0897

委托单位: 大庆油田新世纪消防有限公司

产品名称: 悬挂式干粉灭火装置

型号规格: FFX-ACT9-XSJ、FFX-ACT3-XSJ、FFX-ACT4.5-XSJ、
FFX-ACT5-XSJ、FFX-ACT6-XSJ、FFX-ACT7.5-XSJ

检验类别: 型式试验



玖安检测认证有限公司

Jiu'an Testing and Certification Co.,Ltd

注 意 事 项

REMARKS

- 1、报告无本公司“检验检测专用章”无效，报告涂改无效。

The report is invalid without the company's "Special seal for inspection and testing", and the report is invalid for alteration.

- 2、复制报告未重新加盖本公司“检验检测专用章”无效。

Copy the report is not re-stamped the company's "Special seal for inspection and testing" is invalid.

- 3、报告无编制、审核、批准人签字无效。

The report is invalid without the signature of the preparer, reviewer, or approver.

- 4、本报告未经本公司批准的复制（全文复制除外）或以其他任何形式的篡改均属无效。

Any copy of this report (except full-text copy) or any other form of tampering without the approval of the company shall be null and void.

- 5、对检验报告若有异议，请于收到报告之日起十五日内向本检验公司提出。

If you have any objection to the inspection report, please submit it to our inspection company within 15 days after receiving the report.

- 6、检验报告仅对受检样品负责，测试结果仅反映对该样品的评价。

The test report is only responsible for the sample under test, and the test results reflect only the evaluation of the sample.

- 7、委托单位对样品的代表性和资料的真实性负责，否则本检测公司不承担任何相关责任。

The entrusted entity shall be responsible for the representativeness of the samples and the authenticity of the data, otherwise the testing company shall not bear any relevant responsibility.

地址：福建省泉州市南安市溪美街道安山路 1 号 电话：0595-86068119

网址：www.jajczx.com 邮箱：jiuantesting@163.com 邮编：362300



玖安检测认证有限公司

检 验 报 告

NO:2026-JAJC-BG0897

第 1 页 共 14 页

产品名称	悬挂式干粉灭火装置		商标	/
型号规格	FFX-ACT9-XSJ、FFX-ACT3-XSJ、FFX-ACT4.5-XSJ、FFX-ACT5-XSJ、FFX-ACT6-XSJ、FFX-ACT7.5-XSJ			
生产者	大庆油田新世纪消防有限公司			
生产企业	大庆油田新世纪消防有限公司			
检验类别	型式试验			
生产日期	2026 年		到样日期	2026 年 04 月 15 日
样品数量	各 8 具		样品状态	完好
送样地点	玖安检测认证有限公司		检验时间	2026 年 04 月 20 日至 2026 年 06 月 05 日
检验依据	XF 602-2013 《干粉灭火装置》			
检 验 项 目	工作环境；外观与标志；强度性能；密封；喷射性能；灭火剂充装质量偏差；环境适应性能；抗振性能；耐盐雾腐蚀性能；全淹没灭火性能；引发器；悬挂支架（座）性能			
检 验 结 论	经检验，所检项目符合 XF 602-2013 标准要求，判定合格。 玖安检测认证有限公司 (检验检测专用章) 签发日期：2026 年 06 月 06 日			
备 注	FFX-ACT9-XSJ 为主型。 其中 6.12.1.1.1、6.12.1.1.2、6.19.1 项目为 CMA 资质认定范围内，不在 CNAS 认可范围内。			

批准：陈瑞金

审核：戴少阳

编制：陈文彬