



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L20939

检 验 报 告

Test Report

NO: 2026-JAJC-BG0969

委托单位: 川安消防实业有限公司

产品名称: IG100 气体灭火设备

型号规格: QMD20/82

检验类别: 型式试验

 玖安检测认证有限公司

Jiu'an Testing and Certification Co., Ltd

注 意 事 项

REMARKS

1、报告无本公司“检验检测专用章”无效，报告涂改无效。

The report is invalid without the company's "Special seal for inspection and testing", and the report is invalid for alteration.

2、复制报告未重新加盖本公司“检验检测专用章”无效。

Copy the report is not re-stamped the company's "Special seal for inspection and testing" is invalid.

3、报告无编制、审核、批准人签字无效。

The report is invalid without the signature of the preparer, reviewer, or approver.

4、本报告未经本公司批准的复制（全文复制除外）或以其他任何形式的篡改均属无效。

Any copy of this report (except full-text copy) or any other form of tampering without the approval of the company shall be null and void.

5、对检验报告若有异议，请于收到报告之日起十五日内向本检验公司提出。

If you have any objection to the inspection report, please submit it to our inspection company within 15 days after receiving the report.

6、检验报告仅对受检样品负责，测试结果仅反映对该样品的评价。

The test report is only responsible for the sample under test, and the test results reflect only the evaluation of the sample.

7、委托单位对样品的代表性和资料的真实性负责，否则本检测公司不承担任何相关责任。

The entrusted entity shall be responsible for the representativeness of the samples and the authenticity of the data, otherwise the testing company shall not bear any relevant responsibility.

地址：福建省泉州市南安市溪美街道安山路 1 号 电话：0595-86068119

网址：www.jajczx.com 邮箱：jiuantesting@163.com 邮编：362300



玖安检测认证有限公司

检 验 报 告

NO:2026-JAJC-BG0969

第 1 页 共 43 页

产品名称	IG100 气体灭火设备		商标	
型号规格	QMD20/82			
生 产 者	川安消防实业有限公司			
生产企业	川安消防实业有限公司			
检验类别	型式试验			
生产日期	2026 年		到样日期	2026 年 04 月 30 日
样品数量	见备注		样品状态	完好
送样地点	玖安检测认证有限公司		检验时间	2026 年 05 月 11 日至 2026 年 07 月 24 日
检验依据	GB 25972-2024 《气体灭火系统及部件》			
检 验 项 目	1.灭火剂瓶组：阀门；灭火剂瓶组充装介质；瓶组组成和结构；工作压力；充装密度、充装压力；强度、密封；抗震要求；耐倾倒冲击要求；误喷放防护装置；灭火剂取样口；内贮压和自压式灭火系统灭火剂瓶组释放时间；标志；容器；容器阀；压力显示器；安全泄放装置。 2.启动气体瓶组：阀门；驱动气体瓶组、启动气体瓶组充装介质；瓶组组成和结构；工作压力；充装密度、充装压力；强度、密封；抗震要求；耐倾倒冲击要求；误喷放防护装置；标志；容器；容器阀；压力显示器；安全泄放装置。 3.喷嘴：材料；结构、尺寸；流量特性；耐热和耐压要求；耐冲击性能；全淹没喷嘴的喷射性能；标志。 4.选择阀：公称工作压力；强度、密封；可靠性要求；局部阻力损失；手动操作要求；标志。 5.单向阀：材料；公称工作压力；开启压力要求；强度要求；正向密封要求；反向密封要求；工作可靠性要求；局部阻力损失；标志。			

玖安检测认证有限公司

检 验 报 告

NO:2026-JAIC-BG0969

第 2 页 共 43 页

检 验 项 目	6.集流管：材料；公称工作压力；强度、密封；泄放动作压力；标志。 7.驱动装置：一般要求；信号反馈要求。 8.信号反馈装置：公称工作压力；动作压力；自锁功能；工作可靠性要求；强度、密封；耐电压、绝缘；触点接触电阻；标志。 9.减压装置：材料；公称工作压力；强度、密封；耐高压冲击性能；标志。 10.低泄高封阀：设置要求；公称工作压力；动作要求；强度、密封；工作可靠性要求；标志。
检 验 结 论	经检验，所检项目符合 GB 25972-2024 标准要求，判定合格。  （检验检测专用章） 签发日期：2026 年 07 月 25 日
备 注	样品数量：瓶组 3 套，容器阀 6 套，压力表 7 套、喷嘴 6 套，选择阀 6 套，单向阀 5 套，低泄高封阀 5 套，集流管 1 套、安全泄放装置 5 套，信号反馈装置 5 套，减压装置 5 套，驱动装置 2 套。 其中 5.3.12、5.3.16.3.1、5.4.7 项目为 CMA 资质认定范围内，不在 CNAS 认可范围内。

批准：陈瑞金

审核：戴少阳

编制：张义梅