221302110727

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L20939

检 验 报 告

Test Report

NO:2026-JAJC-BG1352

委托单位： 广东锐捷安全技术股份有限公司

产品名称： 柜式七氟丙烷气体灭火装置

型号规格： GQQ90×1/2.5A、GQQ40×1/2.5A、GQQ70×1/2.5A、GQQ100×1/2.5A、GQQ120×1/2.5A、GQQ150×1/2.5A、GQQ180×1/2.5A

检验类别： 型式试验

玖安检测认证有限公司

Jiu'an Testing and Certification Co.,Ltd

玖安检测认证有限公司

检 验 报 告

NO:2026-JAJC-BG1352　　第 1 页 共 43 页

产品名称	柜式七氟丙烷气体灭火装置	商标	锐捷安全 RUI JIE SAFETY
型号规格	GQQ90×1/2.5A、GQQ40×1/2.5A、GQQ70×1/2.5A、GQQ100×1/2.5A、GQQ120×1/2.5A、GQQ150×1/2.5A、GQQ180×1/2.5A		
生 产 者	广东锐捷安全技术股份有限公司		
生产企业	广东锐捷安全技术股份有限公司		
检验类别	型式试验		
生产日期	2026 年	到样日期	2026 年 06 月 17 日
样品数量	见备注	样品状态	完好
送样地点	玖安检测认证有限公司	检验时间	2026 年 06 月 18 日至 2026 年 10 月 15 日
检验依据	GB 16670-2025《柜式气体灭火装置》		
检 验 项 目	1.灭火装置：组成；外观、标志、铭牌；主要参数；启动方式和应急操作；绝缘要求；联动性能；浓度分布性能；柜体要求； 2.瓶组组件：瓶组组成；灭火剂瓶组数量；工作压力；充装密度和充装压力；密封要求；强度要求；抗震要求；耐倾倒冲击要求；虹吸管；误喷放防护装置；气体取样要求；灭火剂瓶组释放时间；标志；充装介质；气瓶；容器阀；安全泄放装置；压力显示器。 3.喷嘴：材料；结构、尺寸；耐冲击性能；标志。 4.信号反馈装置：基本要求；公称工作压力；动作压力；自锁功能；工作可靠性要求；强度；密封；耐电压；绝缘；触点接触电阻；标志。 5.驱动装置：驱动力；工作电压；耐电压性能；绝缘性能；工作可靠性要求；标志；信号反馈要求。		

玖安检测认证有限公司

检 验 报 告

NO:2026-JAJC-BG1352

检 验 结 论	经检验，所检项目符合 GB 16670-2025 标准要求，判定合格。 （检验检测专用章） 签发日期：2026 年 10 月 16 日
备 注	GQQ90×1/2.5A 为主型。 样品数量：灭火装置各 2 套；瓶组各 3 套；容器阀主型 6 套、分型各 2 套；喷嘴主型 4 套、分型 1 套；信号反馈装置主型 5 套，分型各 3 套；驱动装置各 2 套等。 其中 5.1.7、5.10.1.1、5.10.1.2、5.10.1.3、5.8 项目为 CMA 资质认定范围内，不在 CNAS 认可范围内。 本报告替代 2026-JAJC-BG0373，编号为 2026-JAJC-BG0373 的报告作废。

批准：姚泉发 审核：戴明阳 编制：傅江涛