CMA
221302110727

检 验 报 告

Test Report

NO:2026-JAJC-BG2087

委托单位： 湖南湘新智慧医疗管理有限公司

产品名称： 七氟丙烷灭火剂

型号规格： HFC227ea（10 号）

检验类别： 委托检验

玖安检测认证有限公司

Jiu'an Testing and Certification Co.,Ltd

注 意 事 项
REMARKS

1、报告无本公司“检验检测专用章”无效，报告涂改无效。

The report is invalid without the company's "Special seal for inspection and testing", and the report is invalid for alteration.

2、复制报告未重新加盖本公司“检验检测专用章”无效。

Copy the report is not re-stamped the company's "Special seal for inspection and testing" is invalid.

3、报告无编制、审核、批准人签字无效。

The report is invalid without the signature of the preparer, reviewer, or approver.

4、本报告未经本公司批准的复制（全文复制除外）或以其他任何形式的篡改均属无效。

Any copy of this report (except full-text copy) or any other form of tampering without the approval of the company shall be null and void.

5、对检验报告若有异议，请于收到报告之日起十五日内向本检验公司提出。

If you have any objection to the inspection report, please submit it to our inspection company within 15 days after receiving the report.

6、检验报告仅对受检样品负责，测试结果仅反映对该样品的评价。

The test report is only responsible for the sample under test, and the test results reflect only the evaluation of the sample.

7、委托单位对样品的代表性和资料的真实性负责，否则本检测公司不承担任何相关责任。

The entrusted entity shall be responsible for the representativeness of the samples and the authenticity of the data, otherwise the testing company shall not bear any relevant responsibility.

地址：福建省泉州市南安市溪美街道安山路 1 号　　电话：0595-86068119

网址：www.jajczx.com　　邮箱：jiuantesting@163.com　　邮编：362300

玖安检测认证有限公司

检 验 报 告

NO:2026-JAJC-BG2087

产品名称	七氟丙烷灭火剂	商标	/
型号规格	HFC227ea（10号）		
生 产 者	江西览立消防科技有限公司		
生产企业	江西览立消防科技有限公司		
检验类别	委托检验		
生产日期	2026年	到样日期	2026年10月04日
样品数量	3L	样品状态	完好
送样地点	玖安检测认证有限公司	检验时间	2026年10月07日
检验依据	GB 18614-2012《七氟丙烷（HFC227ea）灭火剂》		
检 验 项 目	纯度		
检 验 结 论	检出未知色谱峰，受限于客户无法提供复检样品，暂不能确认该组分是否为七氟丙烷灭火剂，本次纯度结果不包含该未知峰组分的定性判定。 （检验检测专用章） 签发日期：2026年10月22日		
备 注			

批准：姚承发 审核：戴明阳 编制：傅文强